



ПРОТОКОЛ

№ 01/2016

На заседание на 27.07.2016г. от 09:00 часа, в заседателната зала на „Брикел“ ЕАД, комисия назначена със Заповед № 491/27.07.2016 г., в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Даниел Стоянов Стоянов – р-л отдел “ П и Р”

ЧЛЕНОВЕ:

1. инж. Николай Банков Коев – н-к цех “Електрически”
2. Станимир Милков Христов – р-л отдел „Доставки”
3. Кристиан Атанасов Баджаков - юриконсулт
4. инж. Красимира Иванова Димитрова – специалист ОП

пристъпи към отваряне и разглеждане на постъпилите оферти в процедура по договаряне без предварителна покана за участие с предмет: Доставка на материали и консумативи за "Електрическа част" за изграждане на клетки на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на "Брикел" ЕАД с реф. № 92002/2016 г. Съгласно Решение № 478/21.07.2016 г. на „Брикел“ ЕАД покани за участие в процедурата са изпратени до следните лица:

1. „Елсвег“ ООД, гр. Стара Загора;
2. „Контрагент 35“ ЕООД, гр. Стара Загора;
3. „Кабелкомерс“ ООД, гр. Бургас
4. ЕТ „Гранд Комерсиал . Пламен Нейчев“, гр. Гълъбово;

В определения срок са постъпили първоначални оферти от следните лица:

1. „Елсвег“ ООД, гр. Стара Загора с вх. № 1/26.07.2016 г.

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА:

1. Комисията пристъпи към отваряне на офертите по реда на тяхното постъпване и в съответствие с изискванията на чл.54 от ППЗОП.

1. „Елсвег“ ООД, гр. Стара Загора с вх. № 1/26.07.2016 г.

Офертата на участника съдържа:

1 брой Плик - Оферта за участие в процедура по договаряне без предварителна покана за участие с предмет: Доставка на материали и консумативи за "Електрическа част" за изграждане на клетки на Депо за неопасни производствени отпадъци на територията на съществуващ сгуруотвал на "Брикел" ЕАД с реф. № 92002/2016 г.

Пликът е запечатан и непрозрачен.

Трима от членовете на комисията подписаха техническите предложения и предложените ценови параметри.

II. Проверка относно наличие и редовност на представени документи в първоначалната оферта.

1.1. Участници, представили всички необходими документи в съответствие с изискванията на възложителя в поканата и документацията за участие, без констатирани липса на документи и/или несъответствия и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:

1.1.1. „Елсвет” ООД, гр. Стара Загора с вх. № 1/26.07.2016 г.

Представени са всички изисквани от възложителя документи.

1.2. Участници, за които Комисията е установила липса на документи и/или несъответствие с изискванията на възложителя, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка:

1.2.1. Няма такива участници.

III. Резултати от разглеждането на техническите предложения за изпълнение на поръчката.

Кратко описание на техническото предложение на участника:

Искано от възложителя	„Елсвет” ООД, гр. Стара Загора
Табло метално с монтажна плоча в/ш/д 800/600/300 IP66	Табло метално с монтажна плоча в/ш/д 800/600/300 IP66
Мощностен разединител INS 3P 250A	Мощностен разединител INS 3P 250A
Контактор LC1F185M7, 3NO 185A бобина 220V 50Hz	Контактор LC1F185M7, 3NO 185A бобина 220V 50Hz
Автоматичен прекъсвач NS250 3P 160A	Автоматичен прекъсвач NS250 3P 160A
Автоматичен прекъсвач NS250 3P 250A	Автоматичен прекъсвач NS250 3P 250A
Автоматичен прекъсвач C60N 3P 63A	Автоматичен прекъсвач C60N 3P 63A
Автоматичен прекъсвач C60N 3P 20A	Автоматичен прекъсвач C60N 3P 20A
Автоматичен прекъсвач GV2-ME 3P 1.6÷2.5A	Автоматичен прекъсвач GV2-ME 3P 1.6÷2.5A
Автоматичен прекъсвач C60N 1P 10A	Автоматичен прекъсвач C60N 1P 10A
Автоматичен прекъсвач C60N 1P 16A	Автоматичен прекъсвач C60N 1P 16A
Автоматичен прекъсвач C60N 1P 4A	Автоматичен прекъсвач C60N 1P 4A
Автоматичен прекъсвач с добавена дефектнотокова защита Vigi C60N 4P до 25A, 30mA	Автоматичен прекъсвач с добавена дефектнотокова защита Vigi C60N 4P до 25A, 30mA
Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита DPN Vigi клас AC, двуполусен 1P+N, C16N до 30mA	Автоматичен прекъсвач с вградена дефектнотокова защита DPN Vigi клас AC, двуполусен 1P+N, C16N до 30mA
Катоден отводител STD 10kA, 3P,1200V	Катоден отводител STD 10kA, 3P,1200V
Понижаващ трансформатор Tr 63VA 230/24V	Понижаващ трансформатор Tr 63VA 230/24V
Контактор LC1K610B7 с 3NO+1NO 10A бобина 24VAC 50Hz	Контактор LC1K610B7 с 3NO+1NO 10A бобина 24VAC 50Hz
Кабел СВТ 4x95мм2	Кабел СВТ 4x95мм2

Кабел СВТ 5x50мм2	Кабел СВТ 5x50мм2
Кабел СВТ 5x10мм2	Кабел СВТ 5x10мм2
Кабел СВТ 5x2,5мм2	Кабел СВТ 5x2,5мм2
Кабел СВТ 5x1,5мм2	Кабел СВТ 5x1,5мм2
Кабел СВТ 3x2,5мм2	Кабел СВТ 3x2,5мм2
Кабел СВТ 3x1,5мм2	Кабел СВТ 3x1,5мм2
Проводник ПВА-1 1 X 1,5 мм2	Проводник ПВА-1 1 X 1,5 мм2
Проводник ПВА-2 1 X 6.0 мм2 / жълтозелен/	Проводник ПВА-2 1 X 6.0 мм2 / жълтозелен/
Ключ електрически двоен, влагозащитен, външен монтаж IP44	Ключ електрически двоен, влагозащитен, външен монтаж IP44
Ключ електрически, влагозащитен, външен монтаж IP44	Ключ електрически, влагозащитен, външен монтаж IP44
Контакт ПКОМ 250V 16A IP44	Контакт ПКОМ 250V 16A IP44
Трифазен контакт 380V/25A	Трифазен контакт 380V/25A
Луменицентно тяло 2 X36W, IP65	Луменицентно тяло 2 X36W, IP65
Противовлажно осветително тяло 1X18W	Противовлажно осветително тяло 1X18W
Лустър клема 4mm2 /бакелитова рейка/	Лустър клема 4mm2 /бакелитова рейка/
Лента Скоч 23	Лента Скоч 23
Скоби за укрепване, антигронова (ел. инсталация)	Скоби за укрепване, антигронова (ел. инсталация)
Обувка кабелна мед 95 мм2 за кербоване	Обувка кабелна мед 95 мм2 за кербоване
Обувка кабелна мед 50 мм2 за кербоване	Обувка кабелна мед 50 мм2 за кербоване
Обувка кабелна мед 10 мм2 за кербоване	Обувка кабелна мед 10 мм2 за кербоване
Обувка кабелна мед 6 мм2 за кербоване	Обувка кабелна мед 6 мм2 за кербоване
Обувка кабелна мед 2,5 мм2 за кербоване	Обувка кабелна мед 2,5 мм2 за кербоване
Лента PVC бандажна шир.25мм, дебел.1мм	Лента PVC бандажна шир.25мм, дебел.1мм
PVC лента /изолирбанд/	PVC лента /изолирбанд/
Лента сигнална „Внимание електрически кабел“.	Лента сигнална „Внимание електрически кабел“.
Композиция калаена	Композиция калаена
Колове поцинковани. L63/63/6-2,0	Колове поцинковани. L63/63/6-2,0
Шина заземителна поцинкована 40/4	Шина заземителна поцинкована 40/4
Шина заземителна поцинкована 30/3	Шина заземителна поцинкована 30/3
Контролно ревизиона кутия за заземителна инсталация 115/140/60 ш/д/в	Контролно ревизиона кутия за заземителна инсталация 115/140/60 ш/д/в
Държачи за шина заземителна 40/4	Държачи за шина заземителна 40/4
PVC кабелен канал прорязан 40x40	PVC кабелен канал прорязан 40x40
Еврошина	Еврошина
Разклонителна кутия –външ. монтаж ПКОМ 85/85/50 IP64	Разклонителна кутия –външ. монтаж ПКОМ 85/85/50 IP64

Техническото предложение на участника отговаря на предварително посочените изискванията на Възложителя.

2. Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им: **няма отстранени.**

3. Списък на участниците, с които ще се проведе договаряне за определяне клаузите на договора:

„Елсвег” ООД, гр. Стара Загора

Дата на приключване работата на комисията: 27.07.2016 г.

Комисия:

Председател: инж. Даниел Стоянов

/...../ 

Членове: 1. инж. Николай Коев

/...../ 

2. Станимир Христов

/...../ 

3. Кристиан Баджаков

/...../ 

4. инж. Красимира Димитрова

/...../ 