

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**  
**„Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения**  
**на територията на „Брикел” ЕАД” по три обособени позиции с реф. № 142002-2017 –**  
**ОПнс**

**Технически изисквания към предмета на процедурата:**

Предмет: *„Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на „Брикел” ЕАД” по три обособени позиции*

❖ **Обособена позиция №1** – Сервизно обслужване на противопожарни уреди, включващо техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване на разполагаеми пожарогасители.

*Количество разполагаеми пожарогасители:*

№	Вид	Брой разполагаеми пожарогасители
1	Ятрус 2 кг. прахов	32
2	Ятрус 6 кг. прахов	33
3	Ятрус 12 кг. прахов	257
4	Мега 6 кг. прахов	67
5	Мега 12 кг. прахов	115
6	СО <sub>2</sub> 5 кг.	158
7	Водопенен 9л.	73
8	СО <sub>2</sub> 25 кг.	3
9	Гарант 6 кг. прахов	10
10	Гарант 12 кг. прахов	16
11	Тайфун 2 кг. прахов	9
12	Тайфун 6 кг. прахов	2
13	Спарки 6 кг. прахов	2
14	Спарки 12 кг. прахов	1
15	СО <sub>2</sub> 1,4 кг.	2
	<b>ОБЩО</b>	<b>780</b>

*Посочените количества са ориентировъчни и са необходими за оценка на офертите. Посочените количества не са обвързани с броя и вида на извършваните дейности, предмет на процедурата.*

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

✚ Участниците за извършване на сервизно обслужване (техническо обслужване, презареждане и хидростатично изпитване) на противопожарни уредби, трябва да осъществяват дейността си и разполагат с технически средства и оборудване в съответствие с инструкциите за експлоатация на производителя и изискванията на БДС ISO 11602-2 ”Защита срещу пожар. Носими и возими пожарогасители. Част 2: Контрол и техническо обслужване.”, но не по-малко от определените в приложение №3 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г.

✚ Техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на противопожарните уреди се удостоверява с трайно закрепени върху корпусите на уредите стикери за извършената дейност, които не трябва да бъдат премахвани до следващото обслужване. Стикери трябва да бъдат саморазрушаващи се при опит да бъдат отлепени.

✚ За извършеното техническо обслужване, презареждане или хидростатично изпитване (в комбинация или поотделно) се изготвя **протокол** (приложение №9 от НАРЕДБА №8121з-531 от 09.09.2014г.), копие от който се представя на собственика на противопожарните уреди.

✚ Изпълнителят, извършва сервизно обслужване на противопожарни уреди, презарежда носимите и возимите пожарогасители с пожарогасителни прахове и пенообразуватели, за които е удостоверено съответствие съгласно наредбата по чл. 17, ал. 5 от ЗМВР.

✚ При замяна на части от пожарогасител се използват само такива, определени от производителя на пожарогасителя. Да се влагат само нови и неупотребявани резервни части и материали, произведени до 12 месеца преди датата на доставката, като качеството им се доказва с декларация за съответствие издадена от Изпълнителя и сертификат за качество.

✚ Гаранционен срок за качеството на извършените видове работа да е в съответствие с ISO 11602-2:200, т.4.3.1 Общи положения (да покрива максималния срок на експлоатация между два поредни технически прегледа, т.е. една година). В гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои средства появилите се пропуски и дефекти, дължащи се на некачествено изпълнение на услугата, което се удостоверява с двустранен протокол.

✚ Приемането на обслужените пожарогасители става с подписването на приемо - предавателен протокол, след визуален оглед и проверка на документите, като по

желание на възложителя, може да бъде задействан по един произволно избран пожарогасител от всеки вид. В случай, че след визуалния оглед и задействането се установи, че услугата е извършена некачествено, работата няма да бъде приемана. Партидата от некачествено обработени пожарогасители, се връща за повторна обработка до привеждането им в готовност за работа, за сметка на Изпълнителя.

✚ Транспортването на пожарогасителите от структурните звена на Възложителя ( цехове, площадки и др.) до ремонтната база на изпълнителя и обратно се извършва от Изпълнителя, за негова сметка.

✚ Негодните пожарогасители се окомплектоват и връщат на Възложителя с протокол за брак, а за услугата се заплаща ½ от цената за сервизно обслужване.

✚ Всяко тримесечие, фирмата извършваща сервизно обслужване представя подробна справка на ръководителя на Звено ССПАБ, включваща количествата вида и стойността на извършените операции и вложени резервни части, както и сумарно изразходвани средства по договора до момента.

✚ **Изисквани документи при участие:**

- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностите по чл.3, т.4 (сервизно обслужване на противопожарни уреди) от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г.
- Участниците да разполагат с квалифициран персонал – минимум четирима сервизни работници /доказва се с копие на удостоверението за професионално обучение на основание НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г. – за всеки един от четиримата сервизни работници
- Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборудване за сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/.

✚ **Начин на изпълнение:** Сервизно обслужване на ПП уреди

- техническо обслужване на носими или возими ПГА;
- презареждане на носими или возими ПГА;
- хидростатично изпитване на носими или возими ПГА

✚ **Срок на изпълнение на техническото обслужване:** до 4 дни на партида пожарогасители, считано от деня на предаването им от Възложителя.

✚ **При приемане на доставка на обслужени пожарогасители се представят следните документи:**

- Приемо - предавателен протокол (приложение №9 от НАРЕДБА №8121з-531 от 09.09.2014г.);
- Удостоверение за качество за съответствие с БДС ISO 11602-2:2000;
- Удостоверение за съответствие на вложените пожарогасителни прахове и пенообразователи, съгласно наредбата по чл. 17, ал.5 от ЗМВР;
- Декларация за съответствие на вложения транспортнащ газ;
- Декларация за съответствие на вложените резервни части и сертификат за качество.
- Декларация за срока на годност на вложените резервни части и гасителни вещества;
- Вентилите на праховите и CO<sub>2</sub> пожарогасители да притежават маркировка СЕ.
- Фактура – оригинал.

⚡ Критерий за оценка – най – ниска цена за еднократно извършване дейностите по обслужване на цялото количество разполагаеми пожарогасител /техническо обслужване, зареждане и хидростатично изпитване /.

⚡ Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност ( 15 000 лв. без ДДС) на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

ИЗГОТВИЛ:

Р-л звено ССПАБ:.....

/инж. П. Петков/

