

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:**  
**„Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на „Брикел“ ЕАД” по три обособени позиции с реф. № 142002-2017 – ОПнс**

**Технически изисквания към предмета на процедурата:**

Предмет: *„Абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на противопожарните съоръжения на територията на „Брикел“ ЕАД” по три обособени позиции*

❖ **Обособена позиция №2** - Ежемесечно абонаментно обслужване на пожароизвестителни системи в обектите на „Брикел” ЕАД, включващо поддръжане на централа, пожароизвестители, ръчни бутони, сирени и при необходимост ремонт на тениката.

**Склад за материали „БП” №75**

- Централа	ПИС 4	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 33 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Подстанция „Пресово 1”**

- Централа	ПИС 4	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 9 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Подстанция „Пресово 2”**

- Централа	ПИС 4	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 9 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Склад за материали №31 „ЕП”**

- Централа	ПИС 8	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 27 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Склад за материали №32 „ЕП”**

- Централа	ПИС 4	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 21 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Склад за химикали „ЕП”**

- Централа	ПИС 4	- 1 бр.
- Датчик оптичен	„Аполо”	- 11 бр.
- Аккумуляторни батерии	12 V	- 2 бр.

**Командна зала „ЕП”**

- Централа	ПИС FS4000/2	- 1 бр.
- Датчик оптичен	FS 8030	- 6 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**БЩУ 1**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 6 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**БЩУ 2**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 4 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**Сушилно отделение „Нова част”**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 3 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**Сушилно отделение „стара част”**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 3 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**Цех „Подготвителен”**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 6 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**Товарище 08-1**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 2 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

**Пресипка-4**

- Централа ПИС FS4000/2 – 1 бр.

- Датчик оптичен FS 8030 – 1 бр.

- Аккумуляторни батерии 12 V – 2 бр.

Посоченият брой пожароизвестителни инсталации е ориентировъчен и може да се увеличава с включване на инсталации с изтекъл гаранционен срок или да се намалява с отпадане на такива, които не могат да се обслужват и ремонтират, при условията посочени по – долу.

Не се допуска да се представят различни варианти на офертата. В изпълнение на разпоредбата на чл.48 и чл.49 от ЗОП да се счита добавено „или еквивалентно/и” навсякъде, където в настоящата поръчка са посочени стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или технически еталон по чл.48, ал.1, т.2 от ЗОП, както и когато са посочени модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или производство.

При доставка на еквивалент да се посочи еквивалента. В случай, че се предлага еквивалент, участникът трябва да докаже с подходящи средства, включително с чрез доказателствата по чл.52 от ЗОП, че предлаганите решения удовлетворяват по еквивалентен начин изискванията, определени от техническата спецификация.

✦ **Срокът на изпълнение на договора е 12 /дванадесет/ месеца, считано от датата на сключване на договора или до достигане на общата стойност ( 8000 лв. без ДДС)**

на договора, в зависимост от това кое от събитията настъпи първо. При достигане на общата стойност или достигане на горепосочения срок договора се прекратява.

✚ **Начин на изпълнение:**

- Абонаментното сервизно обслужване включва: ежемесечна проверка на системата, доказване на работоспособността ѝ в тестови и реален режим, пренастройване на системата при нужда, подмяна на дефектирани компоненти.
- Техническите профилактики се изпълняват всеки месец;
- Отстраняване на възникнали повреди при повикване на възложителя.
- Време за реагиране при повикване за възникнали повреди - до 24 часа след уведомяване;
- Време за отстраняване на повредата - до 3 дни след уведомяване;
- При всеки технически преглед на системите се подписва приемо-предавателен протокол между страните, в който се отбелязват всички отклонения, констатирани явни недостатъци, резервни части подлежащи на подмяна и др.

✚ **Изисквания към технологията на изпълнението:**

- Да поддържа в техническа изправност пожароизвестителните техники;
- Изпълнителят изпраща специалисти за профилактика, тестване, програмиране, настройване и други специфични операции по собствено усмотрение и преценка във времето, в зависимост от начина на експлоатация на системите и тяхното натоварване;
- Да подменя износени или с влошени параметри възли, детайли и елементи на системите с предоставените от Възложителя;
- Да гарантира високо качество на изпълнение на възложената поръчка чрез спазването на всички нормативни документи, правилници, инструкции, наредби и др.;
- От датата на подписването на договора до датата на неговото изтичане Изпълнителят поема отговорност за изправността и безаварийната експлоатация на системите;

✚ **Изисквания към материалите/резервните части, влагани при изпълнение на услугата.**

- Да влага само оригинални резервни части, материали и консумативи, съответстващи на марката и модела на съответната апаратура;
- да предава отпадналите при ремонта резервни части и материали на Възложителя; При необходимост от подмяна на резервни части:
- Изпълнителят предоставя на Възложителя протокол със спецификация на необходимото за подмяна оборудване и/или материали и консумативи с посочени подробни характеристики, изисквания и цени за съгласуване.
- Възложителят има право:
  - а) да съгласува предложените от Изпълнителя цени;
  - б) да откаже доставката от Изпълнителя и да достави необходимите за ремонта резервни части, материали и консумативи;
  - в) да извърши проучване относно пазарните им цени, чрез набиране на реални оферти или на база на цени по други сключени договори от Възложителя и представи на Изпълнителя резултата от проучването. Ако проучването покаже, че цената на някои от видовете оборудване и/или материали и консумативи е по-ниска от предложената от Изпълнителя, последният е длъжен да извърши доставката на цена посочена от Възложителя. При несъгласие между страните относно доставната цена,

Възложителят има право да извърши допълнително проучване и да посочи на Изпълнителя доставчика и цената, при която може да бъде доставено оборудването и/или материали и консумативите, като върху посочената цена Изпълнителят има право да начисли до 10% доставно-складови разходи. Изпълнителят влиза в договорни взаимоотношения с посочения доставчик и извършва доставката.

- Ремонтните работи се извършват на базата на съгласувания протокол и спецификация на резервни части, материали и консумативи.
- Всички резервни части, материали и консумативи да бъдат нови и неупотребявани, без явни или скрити дефекти, произтичащи от дизайна, материалите или изработката при нормална употреба.

Всички подменени стари резервни части се връщат на Възложителя с приемо-предавателен протокол за предадените на Възложителя, отпаднали при ремонта материали и резервни части.

↓ **Изисквания към документацията съпровождаща изпълнението на поръчката:**

Отчитането изпълнението на дейностите по договора се извършва ежемесечно на база:

- Фактури за абонаментни такси;
- Двустранно подписани протоколи за извършената работа, с посочване на броя и местонахождението на обслужените пожароизвестителни инсталации;
- Отчитането на вложените при ремонт резервни части се извършва на база:
- Фактури за вложените при ремонт резервни части, материали и консумативи;
- Двустранно подписани протоколи със спецификация (вид, технически параметри, количество, цена) за вложените резервни части, материали и консумативи;
- Сертификати за качество от производителя за вложените резервни части;
- Гаранционни карти за вложени резервни части;
- Протокол за предадените на Възложителя отпаднали при ремонта материали и резервни части (вид, технически параметри, количество, цена).

↓ **Изисквани документи при участие:**

- Участниците да притежават разрешително за осъществяване на дейностите по чл.3, т.5 от НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г.
- Участниците да разполагат с квалифициран персонал – минимум четирима сервизни работници /доказва се с копие на удостоверение за професионално обучение на основание НАРЕДБА № 8121з-531 от 09.09.2014г. – за всеки един от четиримата сервизни работници
- Участниците да разполагат със собствена или наета техника и оборудване за сервизно обслужване /доказва се с декларация от участника/.

★ **Критерий за оценка – най – ниска цена за месечно абонаментно обслужване.**

ИЗГОТВИЛ:

Р-л звено ССПАБ:.....

/инж. П. Петков/