



Изм. № 1190 / 14.09.2018 г.

До

Всички заинтересовани лица

по обществена поръчка с рег. № 122002/2018

Относно: Обществена поръчка с реф. № 122002/2018 г. и предмет „Доставка на строителни и изолационни материали за рехабилитация на котлоагрегат № 3 на „Брикел“ ЕАД, по пет обособени позиции”

РАЗЯСНЕНИЕ № 1

Уважаеми Господа,

I. Във връзка с провежданата процедура за възлагане на обществена поръчка с посочен погоре предмет, е постъпило запитване със следното съдържание:

„Във връзка с публикуваната от вас обществена поръчка, молим да направите следните уточнения:

1. Стр. 31 от документацията - Техническо предложение по поз. 5. Посочен материал - мергел. В същото време като особености посочвате без оплетка и с твърда оплетка. Вероятно е допусната грешка и става въпрос за усукан керамичен шнур по т. 1 и 2 и плътноизплетени шнурове по т. от 3 до 6?
2. В образаца на Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 7 от ЗОП в забележка е записано:
 - * Декларацията се представя от лицето/ лицата, което/ които може/ могат самостоятелно да представляват участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.
 - * Обстоятелствата по т. 3 от декларацията се попълват от лицата, които представяват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органиМолим да уточните за кои обстоятелства става въпрос и къде са посочени критериите за подбор.
3. В Образец на Предложение за изпълнение на поръчката към приложенията е записано: „Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.3.6 в съответствие с Чл. 65 от ЗОП. В този член е регламентирано ползване на ресурсите на трети лица. При неизползване на трети лица, изискването е неприложимо.”

II. На основание чл. 33, ал. 2 от ЗОП, Възложителят – «Брикел» ЕАД прави следните разяснения по процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Отговори:

Отговор по въпрос № 1 – При изписване на изисквания от Възложителя материал за материалите по Обособена позиция №5 от обществената поръчка е допусната техническа грешка. Вместо „Материал: керамичен шнур с раб. Температура до 950 °С” навсякъде в документацията е изписано „Материал: мергел”

Навсякъде в документацията за участие в обществената поръчка, където е изписано „материал: мергел” следва да се чете и разбира следното: „Материал: керамичен шнур с раб. Температура до 950 °С”.

Относно описанието „без оплетка”, навсякъде в документацията вместо „без оплетка” следва да се има предвид „без оплетка (усукан керамичен шнур)”

Относно описанието „твърда оплетка”, навсякъде в документацията вместо „твърда оплетка” следва да се има предвид „твърда оплетка (плътноизплетен керамичен шнур)”

Отговор по въпрос № 2 – Посочените в документацията по обявената процедура декларации са универсални и се използват при възлагането на всички обществени поръчки в „Брикел” ЕАД.

В т.3 от цитираната в запитването декларация, лицето, представляващо участника съгласно чл. 40 от ППЗОП декларира, че изискуемите от Възложителя документи, отнасящи се за обстоятелства, за които последният изисква доказателства от участниците за удостоверяване на съответствието на посочените от него критерии за подбор.

При наличие на критерии в документацията за възлагане на обществената поръчка, с които се въвеждат критерии за подбор, участникът в т. 3 от декларацията посочва, че е представил изискуемите от според него документи.

След като се запознаете с изискванията на документацията, публикувана от Възложителя в профила на купувача и прецени, че ги е изпълнил следва да подаде описаната по-горе декларация.

Декларацията по чл. 54, ал. 1, т. 4, 5, 7 от ЗОП се попълва в изпълнение на изискванията на ЗОП.

Критериите за подбор са посочени в Обявлението за възлагане на обществената поръчка и в Раздел № 1 от Документацията за възлагане на обществената поръчка, когато възложителят е използвал такива.

Отговор по въпрос № 3 – Допусната е техническа грешка при изписване на номерацията в Образца на предложението за изпълнение на поръчката по обособени позиции от №1 до № 5. Навсякъде в документацията за участие в обществената поръчка в Образците на предложението за изпълнение на поръчката по обособени позиции от №1 до № 5 следва да се чете и разбира:

„Приложения към предложението за изпълнение на поръчката:

2. Описват се всички документи, които възложителят е изискал по т.1.6”.

Заличено съгласно чл.23

ал.2 от ЗЗЛД

С уважение,

Илиан Павлов
Прокурист на „БРИКЕЛ” ЕАД